

## STA-03 TILLUFTSREGLERING

Tilluftstemperaturen konstanthålls till lokalen.

Den här typen av reglering är lämplig att använda då fastighetens värme- eller kylsystem styr temperaturen och aggregatet främst ska förse lokalen med friskluft. Exempelvis kontor eller bostäder med termostatstyrda radiatorer och/eller kylbafflar. Aggregatets uppgift blir då främst att ventilerat lokalerna genom att blåsa in en och samma temperatur hela tiden.

Tilluftsbörvärdet kan utekompenseras efter en inställbar kurva så att man exempelvis kan använda ett lägre börvärde när det är varmt ute och ett högre börvärde när det är kallt ute.