

STD-06 UNDERSTRÖMSLARM 1-FAS CIRKULATIONSUMP VÄRME

Ett underströmsrelä kopplas in och mäter strömmen till cirkulationspumpen. Om strömmen underskrider 200 mA under normaldrift samt vid manuell avstängning av pump under drift erhålls pumplarm.

Switcharna på reläet ställs in enligt bilden nedan.

